

◆平成27年度 公共施設等におけるエネルギー使用量（原油換算値）集計表◆

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）において、エネルギー使用料の合計が原油換算値で1, 500KL以上である事業所は特定事業者指定され、年1%以上のエネルギー消費低減等の規制を受けることとなっています。

平成27年度の中札内村における公共施設等の燃料、電気、ガス等のエネルギー使用量（原油換算値）を公表します。

（簡易計算表による算出による）

施設名		原油換算（KL）
村 長 部 局	役場庁舎	34
	改善センター	28
	火葬場	3
	リサイクルセンター	2
	保健センター	41
	児童館	13
	中札内きらきら保育園	37
	上札内保育園	6
	カントリープラザ	48
	豆資料館	6
	開拓記念館	3
	花水山	0
	アグリパークトイレ	8
	中島農業センター	1
	大規模草地育成牧場	54
	堆肥化处理施設	111
	堆肥化处理関連施設	658
	中島浄水場	21
	マンホールポンプ場	1
	南札内浄水場	6
	低区配水池	1
	除雪センター	2
	浄化センター	98
	つどいの家	0
	山岳センター	5
	中札内消防庁舎	13
	上札内消防会館	1
	合計	1,201

施設名		原油換算（KL）
教 育 部 局	体育館	42
	分館1	8
	中札内小学校	101
	上札内小学校	20
	中札内中学校	65
	中札内プール	16
	上札内プール	12
	文化創造センター	121
	上札内交流館	30
	からまつ館	0
	中札内交流の杜	94
	学校給食共同調理場	44
合計	553	

いずれも1, 500KL未滿の使用量のため特定事業場としての規制は受けません。