

平成24年度 公共施設等におけるエネルギー使用量（原油換算値）集計表

平成20年5月に改正された「省エネ法」（エネルギーの使用の合理化に関する法律）が平成22年4月より本格施行されたことに伴い24年度1年間のエネルギー使用料の合計が、原油換算値で1,500KL以上である事業所は、特定事業者指定され、年1%以上のエネルギー消費低減等の規制を受けます。

平成24年度の公共施設等における燃料、電気、ガス等のエネルギー使用量（原油換算値）について、ご紹介します。

（簡易計算表による算出による）

施 設 名		原油換算（KL）
村 長 部 局	役場庁舎	40
	改善センター	28
	火葬場	4
	リサイクルセンター	1
	保健センター	44
	児童館	5
	中札内保育所	25
	上札内保育所	6
	カントリープラザ	43
	豆資料館	8
	開拓記念館	4
	花水山	0
	アグリパークトイレ	9
	中島農業センター	1
	大規模育成牧場	76
	堆肥化処理施設	100
	堆肥化処理関連施設	557
	中島浄水場	24
	マンホールポンプ場	1
	南札内浄水場	7
	低区配水池	1
	除雪センター	3
	浄化センター	92
	つどいの家	1
	山岳センター	7
	中札内消防庁舎	12
	上札内消防会館	1
合 計		1,100

施 設 名		原油換算（KL）
教 育 部 局	体育館	42
	分館1	9
	中札内小学校	115
	上札内小学校	23
	中札内中学校	52
	中札内プール	12
	上札内プール	14
	文化創造センター	120
	公民館	34
	からまつ館	0
	中札内交流の杜	88
	学校給食共同調理場	44
合 計		553

いずれも1,500KL未満の使用量のため特定事業場としての規制は受けません。