

平成23年度 公共施設等におけるエネルギー使用量（原油換算値）集計表

平成20年5月に改正された「省エネ法」（エネルギーの使用の合理化に関する法律）が平成22年4月より本格施行されたことに伴い23年度1年間のエネルギー使用量の合計が、原油換算値で1,500KL以上である事業所は、特定事業者指定され、年1%以上のエネルギー消費低減等の規制を受けます。

平成23年度の公共施設等における燃料、電気、ガス等のエネルギー使用量（原油換算値）について、ご紹介いたします。

（簡易計算表による算出による）

施設名		原油換算 (KL)
村 長 部 局	役場庁舎	32
	改善センター	27
	分館2	2
	火葬場	2
	リサイクルセンター	1
	保健センター	50
	児童館	15
	中札内保育所	26
	上札内保育所	5
	カントリープラザ	44
	豆資料館	10
	開拓記念館	4
	花水山	0
	アグリパークトイレ	10
	中島農業センター	1
	大規模育成牧場	41
	堆肥化処理施設	85
	堆肥化処理関連施設	625
	中島浄水場	42
	マンホールポンプ場	1
	南札内浄水場	6
	低区配水池	1
	除雪センター	1
	浄化センター	89
	つどいの家	1
	山岳センター	8
	中札内消防庁舎	16
	上札内消防会館	2
合計	1,147	

施設名		原油換算 (KL)
教 育 部 局	体育館	43
	分館1	8
	中札内小学校	116
	上札内小学校	23
	中札内中学校	55
	中札内プール	14
	上札内プール	16
	文化創造センター	133
	公民館	32
	からまつ館	0
	中札内交流の杜	94
	学校給食共同調理場	46
合計	580	

いずれも1,500KL未満の使用量のため特定事業場としての規制は受けません。