

平成21年度 公共施設等におけるエネルギー使用量（原油換算値）集計表

平成20年度5月に改正された「省エネ法」（エネルギーの使用の合理化に関する法律）が平成22年4月より本格施行されたことに伴い21年度1年間のエネルギー使用量の合計が、原油換算値で1,500KL以上である事業所は、特定事業者指定され、年1%以上のエネルギー消費低減等の規制を受けます。

平成21年度の公共施設等における燃料、電気、ガス等のエネルギー使用量（原油換算値）がどのくらいだったかをご紹介します。

（簡易計算表による算出による）

施 設 名		原油換算（KL）
村 長 部 局	役場庁舎	33
	改善センター	28
	分館2	0
	火葬場	3
	リサイクルセンター	1
	保健センター	30
	児童館	15
	中札内保育所	23
	上札内保育所	6
	カントリープラザ	47
	豆資料館	11
	開拓記念館	5
	花水山	1
	アグリパークトイレ	11
	中島農業センター	1
	大規模育成牧場	54
	堆肥化処理施設	99
	堆肥化処理関連施設	562
	中島浄水場	37
	マンホールポンプ場	1
	南札内浄水場	9
	低区配水池	3
	除雪センター	1
	浄化センター	87
	つどいの家	0
	山岳センター	7
	中札内消防庁舎	13
	上札内消防会館	2
合 計		1,090

施 設 名		原油換算（KL）
教 育 部 局	体育館	45
	分館1	7
	中札内小学校	127
	上札内小学校	50
	中札内中学校	48
	中札内プール	20
	上札内プール	19
	文化創造センター	127
	公民館	32
	からまつ館	0
	中札内交流の杜	87
	学校給食共同調理場	41
合 計		603

いずれも1,500KL未満の使用量のため特定事業場としての規制は受けません。