

◆令和6年度 公共施設等におけるエネルギー使用量（原油換算値）集計表◆

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）において、エネルギー使用料の合計が原油換算値で1,500KL以上である事業所は特定事業者指定され、年1%以上のエネルギー消費低減等の規制を受けることとなっています。

令和6年度の中札内村における公共施設等の燃料、電気、ガス等のエネルギー使用量（原油換算値）を公表します。

（簡易計算表による算出による）

施 設 名		原油換算（KL）
村 長 部 局	役場庁舎	56
	改善センター+キッチンスタジオ	22
	火葬場	3
	リサイクルセンター	2
	保健センター	13
	児童館	13
	中札内きらきら保育園	37
	上札内保育園	1
	カントリープラザ	48
	豆資料館	5
	開拓記念館	1
	花水山	0
	アグリパークトイレ	7
	中島農業センター	0
	大規模草地育成牧場	100
	堆肥化処理施設	97
	堆肥化処理関連施設	653
	中島浄水場	18
	マンホールポンプ場	0
	南札内浄水場	10
	低区配水池	0
	除雪センター	3
	浄化センター	121
	つどいの家	0
	山岳センター	7
	中札内消防庁舎	9
	上札内消防会館	1
合 計		1,227

施 設 名		原油換算（KL）
教 育 部 局	体育館	33
	中札内小学校	111
	上札内小学校	11
	中札内中学校	50
	村民プールすいすい	47
	文化創造センター	128
	上札内交流館	29
	からまつ館	0
	中札内交流の杜	94
	屋内多目的運動施設	13
	学校給食共同調理場	40
合 計		556

いずれも1, 500KL未滿の使用量のため特定事業場としての規制は受けません。